



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

607060, Нижегородская обл.,
г.Выкса, ул.Островского,
д.48, к.404

29 августа 2017 года

(дата составления акта)

14-00

(место составления акта)

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Хрипуновская средняя школа»**

№ пр-1607/17/А/12

По адресу/адресам: 607138, Нижегородская обл., Ардамовский район,
с.Хрипуново, ул.Школьная, 17.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № пр-1607/17 от 27.07.2017г. зам.
Руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору С.А. Ускова

(иной документ с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в отношении:

(в том числе выездная, документарная, выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хрипуновская
средняя школа» (МБОУ Хрипуновская СШ).

(индивидуальное предпринимательское лицо, физическое или юридическое лицо - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" - " - 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин.

Продолжительность _____

" - " - 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин.

Продолжительность _____

(также в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско-Окским управлением Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

А.Е. Кокорин


(фамилия, имя, отчество, должность, дата, время)

16.08.17, 10:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Исаев Александр Михайлович

государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками

Кожевникова Наталья Викторовна

государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае проведения с участием в проверке экспертов - экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность эксперта и/или наименование экспертной организации с указанием результатов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Кокорин Антон Евгеньевич

Директор МБОУ Хрипуновская СШ
(Выписка из ЕГРЮЛ от 17.08.2017.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки специализированной организацией), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п.п. | Конкретное описание (суть) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лицо, допустившее нарушение |
|--------|--|---|---|
| 1. | Отсутствует программа в области энергосбережения | ч.4 ст. 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической | Директор МБОУ Хрипуновская СШ, Кокорин А.Е. |

эффективности и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
(ФЗ от 23.11.2009
№ 261-ФЗ)

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту
документы:

Подписи лиц, проводивших
проверку:



Исаев А.М.
Кожевникова Н.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кокорин Антон Евгеньевич - директор МБОУ Хрипуновская СШ



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » августа 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лица, проводившего проверку))



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

607060, Нижегородская обл.,
г.Выкса, ул.Островского,
д.48, к.404.
(место составления предписания)

29 августа 2017 года.
(дата составления предписания)

14-00
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № пр-1607/17/Д/12

Мной (комиссией в составе): государственным инспекторами отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Исаевым Александром Михайловичем и Кожевниковой Натальей Викторовной,
(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписания)

На основании распоряжения № пр-1606/17 от 28.04.2017. Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
(дата, номер распоряжения, наименование территориального органа составителя распоряжения и проведения проверочного мероприятия)

о проведении плановой, выездной
(наименование проверки)

в период с 16.08.2017. по 29.08.2017.

На основании акта проверки: от 29.08.2017. № пр-1607/17/А/12
(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Хрипуновская средняя школа» (МБОУ Хрипуновская СШ), ИНН 5201002367, ОГРН 1025202207030
(наименование юридического лица, место нахождения/адрес, индивидуальный предприниматель, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

| № п.п. | Конкретное описание (суть) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения (число, месяц, год) |
|--------|--|--|---|
| 1 | Отсутствует программа в области энергосбережения | ч.4 ст. 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении | До 30.10.17. |

изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации (ФЗ
от 23.11.2009 № 261-ФЗ)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в отдел по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора по адресу: 607060 г. Выкса, ул. Островского, д.48, офис 404.

Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Государственный инспектор
отдела по надзору за
энергоустановками Ростехнадзора
(подпись)



Исаев А.М.
(ФИО)

Государственный инспектор
отдела по надзору за
энергоустановками Ростехнадзора
(подпись)



Коженикова Н.В.
(ФИО)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

Директор МБОУ Хрипуновская СШ
Кокорин Антон Евгеньевич
(подпись, ФИО)



29.08.2017.
(дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: